

## 비산 측정 결과보고서

측정 일시	2021년 01월 27일	통보 일시	2021년 01월 28일
작업장 :	과천문원중학교 1동(교사동)		

	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	#1	위생설비입구1 (2층 도서실)	SARA-5100/1	432.00 (8.64/50)	2021.01.27	0.002	-
	#2	위생설비입구2 (5층 가설창고)	SARA-5100/1	435.50 (8.71/50)	2021.01.27	0.003	-
	#3	음압기배출구1 (5층 사설창고)	SARA-5100/1	434.50 (8.69/50)	2021.01.27	0.003	-
	#4	음압기배출구2 (2층 도서실)	SARA-5100/1	437.00 (8.74/50)	2021.01.27	0.004	-
	#5	부지경계선1	SARA-5100/1	2610 (8.70/300)	2021.01.27	0.000	-
	#6	부지경계선2	SARA-5100/1	2577 (8.59/300)	2021.01.27	0.000	-
	#7	부지경계선3	SARA-5100/1	2583.00 (8.61/300)	2021.01.27	0.000	-
	#8	부지경계선4	SARA-5100/1	257 (8.58/300)	2021.01.27	0.000	-
	#9	음압기배출구3 (2층 도서실)	SARA-5100/1	434.50 (8.69/50)	2021.01.27	0.003	-
	#10	작업장주변1(실내 1층 학습지원실)	SARA-5100/1	1,299.00 (8.66/150)	2021.01.27	0.000	-
	#11	작업장주변2(실내 1층 상담실)	SARA-5100/1	1,302.00 (8.68/150)	2021.01.27	0.000	-
	#12	위생설비입구3 (2층 보건실)	SARA-5100/1	432.00 (8.64/50)	2021.01.27	0.002	-
	#13	음압기배출구4 (2층 보건실)	SARA-5100/1	437.00 (8.74/50)	2021.01.27	0.003	-
	#14	작업장주변3(실내 1층 교실 1-1)	SARA-5100/1	1,299.00 (8.66/150)	2021.01.27	0.003	-
	#15	작업장주변4(실내 1층 행정실)	SARA-5100/1	1,302.00 (8.68/150)	2021.01.27	0.000	-
	#16	음압기배출구5 (3층 과학실2)	SARA-5100/1	434.50 (8.69/50)	2021.01.27	0.004	-
	#17	음압기배출구6 (3층 과학실2)	SARA-5100/1	437.00 (8.74/50)	2021.01.27	0.004	-
	#18	위생설비입구4 (3층 과학실2)	SARA-5100/1	432.00 (8.64/50)	2021.01.27	0.002	-

총 시료 개수	18EA (Field blank 2개 제외)
당일 현장 공시료(Field blank 2개 = 불검출, 특이사항 없음)	

(주) 한국석면관리연구원

