

석면 비산 측정 결과보고서

측정 일시	2021년 01월 30일	통보 일시	2021년 01월 31일
작업장 :	과천문원중학교		

	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	
측정 결과	#1	폐기물보관소(지점)1	SARA-5100/1	8.52 (426.00/50)	2021.01.30	0.000	-	
	#2	폐기물보관소(지점)2	SARA-5100/1	8.48 (424.00/50)	2021.01.30	0.000	-	
총 시료 개수				2EA				
※당일 현장 공시료(Field blank 2개 = 불검출, 특이사항 없음)								

(주) 한국석면관리연구원

