




[표5.8] 석면 함유물질 [ 관문체육공원 ]

Building	Type of Installation		Sample No. (Sample Ref. No.)	Condition Category	Area (approximately, m <sup>2</sup> )		Type of Asbestos	Remark
	벽 (Wall)	방라이트보드 (TB, Transite Board)			1층 기구장고 1층 응접실	1층 기계실 1층 기계실		
관문 체육공원	벽 (Wall)	방라이트보드 (TB, Transite Board)	0904260(03A) 0904261(03B)	7	1층 기구장고 1층 응접실	63.48 m <sup>2</sup>	백 석 면 8%	
	기타 (Other)	가스켓 (GA, Gasket)	0904270(08A) 0904271(08B)	7	1층 기계실 1층 기계실	35ea	백 석 면 5~20%	



□ 발라이트 보드 (Transite Board)

ETS CONSULTING	CLIENT	SAMPLE LOCATION CODE	AREA CODE
SCALE : NOT TO SCALE UNIT : Millimeter SIZE : SM	과천시 공공 건축물		5. VT (아라라, 30cm*30cm) 6. CT (갈색, 20cm*20cm) 7. Concrete D. Transite Board (TB) P. CT (갈색, 25cm*20cm) d. Panel e. Insulation (IN)
		1. 대리석 2. Ceramic Tile (CT, 갈색, 20cm*20cm) 3. Vinyl Sheet (VS, 부각부) 4. Vinyl Tile (VT, 회색, 30cm*30cm) A. Conc B. CT (갈색, 25cm*20cm) C. Gypsum Board (GB) a. Acoustic Tile (AT, 60cm*30cm) b. Plastic Panel c. GB	Floor Type Ceiling Type Wall Type
			1Aa 4

도면 8.1 과천시공공건축물 - 관문체육공원 관리동 1층 평면도