

석면 조사 결과 보고서

조사대상 : 업무시설



경기도 과천시 중앙로 129. 고려빌딩 5층.

작성일자 : 2021. 04. 28.



주식회사 나우리환경

노동부 지정 석면조사분석 전문기관

2-6. 석면함유자재(물질) 정보 요약

| 동명(설비명) | 층(부분) | 자재성상 | 석면검출 가능공간명 | 석면함유물질 양 (면적, 부피 또는 길이) |
|-----------|-------|------|------------|----------------------------|
| 사무실(501호) | 천장재 | 텍스 | 사무실 | 167㎡ |
| | 벽재 | 밤라이트 | 가벽 | 4.8㎡ |
| 석면 건축 자재별 | | | 텍스 | 167㎡ |
| | | | 밤라이트 | 4.8㎡ |
| 총 합계 | | | | 171.8㎡ |

2-7. 석면조사 결과

2-7-1. 예비조사 결과

가. 수집/검토된 자료

| 자료명 | 내 용 |
|---------------|-------------------------------|
| 건축물 대장 | 건축물 대장 확인(구조,연면적,용도 및 건축물 현황) |
| 인터넷 검색 | 위성사진 및 로드뷰 검색 |
| 건축물 공조 도면 | 유선 또는 방문하여 발주(자)기관 정보 확인 |
| 최근 개보수 공사 시방서 | - |

나. 기타 특이사항


2-7-2. 조사대상 구조

가. 각 동(설비)의 층(부분)별 구성

| 동명 (설비명) | 층(부분) | 구분된 공간 수 | 기능공간명(공간 수) | 연면적, 부피 또는 길이 |
|---------------|-------|-------------|-------------|------------------|
| 사무실 (501호) | 5층 | 1 | 사무실 | 167㎡ |
| | 합 계 | | | 167㎡ |

나. 동(설비) 배치도(구조도)





| 그림 | 건축자재명 | 그림 | 건축자재명 |
|----|----------|----|-----------|
| | 지붕재 | | 바닥재 |
| | 천장재 | | 볼루페 (충격재) |
| | 벽재 | | 내외피복재 |
| | 배관재 (보온) | | 칸막이 |
| | 배관재 (단열) | | 비석면 |
| | 기타불경 | | |



석면 함유 시료

석면 함유 시료

| |
|----------------------------|
| 지도 개요 |
| 건축물명 고려빌딩 5층 501호 |
| 건축물 소재지 경기도 과천시 중앙로 129 |
| 석면조사기관 주식회사 나무리환경 |
| 조사일자 2021년 4월 23일 |

경기도 과천시 중앙로 129 5층 - 사무실

