비산농도 측정 결과서

의 뢰 기 관 : 과천여자고등학교
현 장 주 소 : 경기도 과천시 희망길 36(중앙동, 과천여자고등학교)
현 장 명 : 과천여자고등학교 석면해체제거공사

시료채취일 : 2020. 01. 29.
분 석 방 법 : 위상차현미경법

측 정 결 과

순번	시료번호	측정위치	측정장비	유량 (L/min)	측정결과 (개/㎤)	검출석면의 종류	검출한계
1	F-1	폐기물 보관지점(외부)	EQ15-39	10.587	불검출	-	0.0045
2	F-2		EQ15-40	10.482	불검출	-	0.0045
3	G-1	폐기물 반출지점	EQ15-38	10.568	불검출	-	0.0045
		이	하	여	백		

※ 측정기준 : 0.01개/㎤ 이하
측정결과는 소수점 셋째자리까지 표기하며, 검출한계 미만은 불검출로 표기.

환 경 컨 설 팅 (주)